

## Schůze výboru SVJ 2015-05-13

Datum: 13.5.2015

Přítomni: ing. Martin Klička (MK) – předseda  
ing. Blanka Sovadinová (BS) - místopředseda  
Tomáš Neckář (TN) - člen

### Zápis z jednání výboru:

#### 1. Kontrola Hasičského záchranného sboru

Kontrola proběhla 21.4.2015

Protokol vyvěšen na nástěnce SVJ

#### Závady:

##### **bod 2.1 Doklady**

- a) chybí kolaudační rozhodnutí na instalované uzamykatelné kovové mříže na únikových cestách

##### **bod 2.2 Hasicí přístroje - bez závad**

##### **bod 2.3 Nástěnné hydranty**

- a) odstranit květiny v 7.NP – zajistí BSOV
- b) odstranit visací zámky (1.pp, 1.np, 5.np, 8.np) – zajistí TNEC
- c) zajistit přístup – viz. 2.7

##### **bod 2.4 Suchovod**

- a) odstranit květiny v 7.NP – zajistí BSOV
- b) odstranit visací zámky (1.pp, 1.np, 5.np, 8.np) – zajistí TNEC
- c) zajistit přístup - viz. 2.7

##### **bod 2.5 Přístupové cesty - bez závad**

**bod 2.6 Označení rozvodných zařízení**

- a) HUP - chybí označení - zajistí TNEC - označení, že HUP je v domě č.3074, je umístěno nad hlavním vchodem domu.

**bod 2.7 Trvale volně průchodné komunikační prostory a využívání chráněných únikových cest**

- a) kovové uzamykatelné mříže v 3.np, 4.np, 6.np, 7.np, 9.np, 10.np, 11.np, 12.np
- b) květinová výzdoba a nábytek v 9.np - odstranit - TNEC vyzval pana B.Malého k odstranění nábytku v 9.np

**bod 2.8 Nouzové osvětlení**

- a) není zprovozněno a chybí doklad o revizi - individuální nouzové osvětlení do jednotlivých pater zajistí TNEC - odhad 20.000,-Kč.

**Termín odstranění 29.5.2015.**

**Do 15 dnů od doručení, to je do 15.5.2015 může SVJ podat odvolání.**

**Podpisy výboru SVJ:**

Martin Klička

Blanka Sovadinová

Tomáš Neckář